

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NR 53/VAN/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Anemostat nawiewny VAN, nawiewnik wentylacji mechanicznej.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: VAN75*;VAN90*; VAN100*; VAN125*; VAN150*; VAN160*
* kolor: (-) – biały; CZ – czarny.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Do pozostałych zastosowań w instalacjach wentylacji mechanicznej w budynkach.
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: AWENTA E.W.A CHOMKA Spółka Jawna ul. Warszawska 99, 05-300 Stojadła, Polska.
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy.
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: System 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
- 7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13141-2:2010 Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do wentylacji mieszkań - Część 2: Wywiewniki i nawiewniki.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy.
- 7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy.
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Nie dotyczy.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy.
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Charakterystyka aerodynamiczna	Załącznik 1	
Powierzchnia czynna netto	Załącznik 1	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

mgr inż. Dariusz Ostrowski, dyrektor techniczny
(imię i nazwisko oraz stanowisko)



Stojadła, 2025.11.26
(miejsce i data wydania)

(podpis)

VAN75*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	0,1	0,3	0,7	1,1	1,7	2,6
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	1,5	3,1	4,5	5,9	7,2	8,9
Powierzchnia czynna netto: 0,003 m ²						

VAN90*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	0,1	0,4	1,0	1,8	2,6	3,7
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	2,2	4,5	6,7	9,0	11,1	13,4
Powierzchnia czynna netto: 0,004 m ²						

VAN100*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	0,6	2,7	5,6	9,8	15,2	21,9
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	3,9	7,8	11,7	15,8	19,8	23,7
Powierzchnia czynna netto: 0,004 m ²						

VAN125*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	0,4	1,8	3,8	6,7	10,5	15,1
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	6,1	12,3	18,5	24,6	30,6	37,1
Powierzchnia czynna netto: 0,008 m ²						

VAN150*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	0,5	1,7	3,5	6,0	9,5	13,5
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	9,0	17,8	26,6	35,4	44,4	53,2
Powierzchnia czynna netto: 0,010 m ²						

VAN160*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	0,6	2,0	4,4	7,8	12,3	18,3
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	10,1	20,2	30,5	40,5	50,4	60,5
Powierzchnia czynna netto: 0,010 m ²						