KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 11/EKO/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Kratki wentylacyjne EKO**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

T01*; T02*; T03*; T04*; T05*; T06*

**** kolor: (-) – biały; BR – brąz, CZ – czarny; GR – szary***

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Do wentylacji mechanicznej:
- do pozostałych zastosowań w budynkach

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

AWENTA E.W.A CHOMKA Spółka Jawna
ul. Warszawska 99, 05-300 Stojadła, Polska

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: **PN-EN 13141-2:2010**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej , numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: **Nie dotyczy**
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

T01*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v ($l \cdot s^{-1}$)	5,65	8,11	11,73	16,75	18,88	26,88
Powierzchnia czynna netto: 0,00462 m²						

T02*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v ($l \cdot s^{-1}$)	5,65	8,11	11,73	16,75	18,88	26,88
Powierzchnia czynna netto: 0,00462 m²						

T03*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v ($l \cdot s^{-1}$)	7,56	10,77	15,47	22,01	24,63	34,95
Powierzchnia czynna netto: 0,00616 m²						

T04*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v ($l \cdot s^{-1}$)	7,56	10,77	15,47	22,01	24,63	34,95
Powierzchnia czynna netto: 0,00616 m²						

T05*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v ($l \cdot s^{-1}$)	11,53	16,42	23,67	33,77	37,86	53,87
Powierzchnia czynna netto: 0,00986 m²						

T06*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v ($l \cdot s^{-1}$)	11,53	16,42	23,67	33,77	37,86	53,87
Powierzchnia czynna netto: 0,00986 m²						

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Ostrowski, dyrektor techniczny
(imię nazwisko oraz stanowisko)

DYREKTOR TECHNICZNY
Technical Director

Stojadła, 09.12.2021
(miejsce i data wystawienia)

.....mgr inż. Dariusz Ostrowski.....
(podpis)