

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 18/CLASSICFI/2021

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Kratki wentylacyjne CLASSIC Ø**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:

T42*; T44*; T30*; T77*; T32*; T23*; T36*; T95*; T95a*; T86*; T88*; T89*

*** kolor: (-) – biały; BR – brązowy; CZ – czarny; GR – grafitowy; SS – satyna srebrna; M – chrom**

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**Do wentylacji mechanicznej:
- do pozostałych zastosowań w budynkach**

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:

**AWENTA E.W.A CHOMKA Spółka Jawna
ul. Warszawska 99, 05-300 Stojadła, Polska**

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **4**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 13141-2:2010

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **Nie dotyczy**

7b. Krajowa ocena techniczna: Nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: **Nie dotyczy**

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Nie dotyczy**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

T42*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	1,75	2,41	3,42	4,84	5,40	7,63
Powierzchnia czynna netto: 0,002 m ²						

T44*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	2,37	3,36	4,77	6,79	7,66	10,80
Powierzchnia czynna netto: 0,003 m ²						

T30*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	3,14	4,43	6,27	8,81	9,83	13,84
Powierzchnia czynna netto: 0,004 m ²						

T77*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	3,10	4,28	6,01	8,52	9,53	13,53
Powierzchnia czynna netto: 0,00410 m ²						

T32*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	4,62	6,60	9,39	13,31	14,91	21,18
Powierzchnia czynna netto: 0,00663 m ²						

T23*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	8,48	11,91	16,73	23,69	26,54	37,25
Powierzchnia czynna netto: 0,00733 m ²						

T36*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	7,39	10,49	14,79	20,97	23,52	33,50
Powierzchnia czynna netto: 0,00733 m ²						

T95*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	3,13	4,40	6,24	8,77	9,76	13,83
Powierzchnia czynna netto: 0,00271 m ²						

T95a*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	2,98	4,28	6,19	8,83	9,90	14,07
Powierzchnia czynna netto: 0,00298 m ²						

T86*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	5,18	7,43	10,74	15,48	17,39	24,81
Powierzchnia czynna netto: 0,00519 m ²						

T88*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	6,82	9,61	13,79	19,63	22,00	31,00
Powierzchnia czynna netto: 0,00785 m ²						

T89*

Charakterystyka strumień objętości – ciśnienie						
Różnica ciśnienia Δp (Pa)	1	2	4	8	10	20
Strumień objętości q_v (l·s ⁻¹)	6,95	10,12	14,41	20,39	22,77	32,27
Powierzchnia czynna netto: 0,00785 m ²						

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

Dariusz Ostrowski, dyrektor techniczny
(imię nazwisko oraz stanowisko)

Stojadła, 10.12.2021
(miejsce i data wystawienia)

.....
mgr inż. Dariusz Ostrowski
(podpis)