



ATEST HIGIENICZNY

B-BK-60212-0368/21

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Rekuperator ścienny serii AHR, o średnicy 160 mm**

Zawierający / containing: ABS, PCV, jony srebra, wymiennik ceramiczny i inne materiały wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji pomieszczeń w budynkach: mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej, w tym w obiektach wykonujących działalność leczniczą, obiektach handlowo-usługowych, oświatowo-wychowawczych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie i wykonanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. Zastosowanie w obiektach podmiotów wykonujących działalność leczniczą z wyłączeniem pomieszczeń klasy S1 i pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza innych niż dostarczane przez producenta. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

AWENTA E.W.A. Chomka Sp. J.
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Warszawska 99, Stojadła

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

AWENTA E.W.A. Chomka Sp. J.
05-300 Mińsk Mazowiecki
Stojadła, ul. Warszawska 99

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2026.10.04 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2026.10.04 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 4 października 2021

The date of issue of the certificate: 4th October 2021

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

z up. Maciej Szulc
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH-PIB